

K U R Z B E R I C H T

EH-08-03-26-03

Auftraggeber: Groke Türen & Tore GmbH
Wikingerstraße 10
76189 Karlsruhe

Auftrag: Prüfung einer einflügeligen Hauseingangstür auf
Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627 (04.99),
Widerstandsklasse WK2

Auftrag vom: 07.12.2007

Auftrags-Nr.: 267232-2

Prüfgegenstand: Aluminium-Hauseingangstür, einflügelig (DIN links)
Produktbezeichnung:
„Groketherm GT190 mit FÜDF“

Prüfergebnis: Die geprüfte Hauseingangstür entspricht den
Anforderungen nach DIN V ENV 1627 (04.99),
Widerstandsklasse WK2
Leistungsnachweis:
EPH-Prüfbericht; Nr. 267232-2

Datum der Prüfung: 26.03.2008

Ausstellungsdatum: 26.03.2008



Dr.- Ing. B. Devantier
Leiter der Prüfstelle

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Türelemente. Mit Veränderungen der Prüfgrundlagen oder Änderungen an den geprüften Bauteilen, welche außerhalb der laut Prüfbericht zulässigen Übertragbarkeit von Prüfergebnissen liegen, verlieren Prüfbericht und Kurzbericht ihre Anwendbarkeit.